



**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W MYSZKOWIE**

42-300 MYSZKÓW  
UL. OKRZEI 140



NIP: 577-17-76-416; REGON: 151514584

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE  
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS - NR KRS: 107524  
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 21.269.700,00 zł

tel. 034/313-20-11, tel/fax. 034/313-37-10, e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl, www.zwik-myszkow.pl

Myszków, 2-XII-2019

DT/6089/19

Urząd Miasta Myszków  
KZGM 7021.1.55.2019 MZ  
12.12.2019 05.12.2019

Wpłynęło  
dnia 2019 -12- 04

L. dz. 22621/12/2019  
zał. ....  
podpis .....

**GMINA MYSZKÓW**  
**Komunalny Zakład Gospodarki**  
**Mieszkaniowej**  
**42-300 Myszków**  
**ul. T. Kościuszki 26**

dotyczy: określenia wstępnych warunków technicznych podłączenia do miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – Myszków-Światowit, ul. Millenium 32 (dz. nr ewid. 8369/1)

W odpowiedzi na pismo, znak: KZGM 7021.1.55.2019 MZ z dnia 20 listopada 2019 r. (data wpływu: 25-XI-2019) niniejszym informujemy – w oparciu o dane z Działu Obsługi Klienta naszego Zakładu – że znajdujący się na działce o nr ewid. 8369/1 przy ul. Millenium 32 w Myszkowie-Światowicie budynek mieszkalno-usługowy jest już zasilany w wodę z miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej (wodociąg  $\varnothing$  100 mm usytuowany na wysokości budynku, po przeciwnej stronie ulicy) oraz posiada przyłącze kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  0,200 m odprowadzające ścieki socjalno-bytowe do miejskiego kanału sanitarnego  $\varnothing$  0,300 m położonego w ciągu ulicy Millenium na wysokości przedmiotowej działki.

Zgodnie z życzeniem Wnioskodawcy, dla planowanej rozbudowy istniejącego budynku mieszkalno-usługowego określamy wstępnie:

- a) punkt włączenia do miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – istniejący wodociąg rozdzielczy  $\varnothing$  100 mm, usytuowany na wysokości budynku po przeciwnej stronie ulicy Millenium lub istniejący wodociąg rozdzielczy  $\varnothing$  125 mm (PE), usytuowany na wysokości budynku w ciągu ulicy Robotniczej;
- b) punkt włączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – istniejący kanał sanitarny  $\varnothing$  0,300 m, położony w ciągu ulicy Millenium na wysokości przedmiotowej działki.

Jednocześnie pragniemy dodać, iż dane o przyszłym (najprawdopodobniej większym) zapotrzebowaniu na wodę oraz o planowanej ilości zrzucanych ścieków, Inwestor winien przygotować we własnym zakresie i przekazać autorowi sporządzanej dokumentacji projektowej, gdyż w wydawanych warunkach technicznych ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie nie narzuca technicznych parametrów liczbowych dla projektowanych/przebudowywanych przyłączy.

~~PROJEKT~~  
mgr inż. Ryszard Kercz