



GMINA MYSZKÓW

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl
NIP 577-19-52-646 REGON 151398497

ZP.271.23.2019.PZ

Myszków, dn. 26.06.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
ZP. 271.23.2019.PZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wymiana poszycia dachowego na budynku strażnicy OSP Mrzyglódka”.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawców do SIWZ oraz udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie 1:

W przedmiarze brak pozycji dot. rozebrania łączenia starego dachu. Proszę o dodanie do przedmiaru odpowiedniej pozycji.

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że nie na całej powierzchni dachu występuje łączenie, w przedmiarze robót dodaje się pozycję: KNR-W 4-01 0441-04 - Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępnie łąt do 24 cm; powierzchnia dachu - $10,10 \times 7,60 = 76,76$ m².

Pytanie 2:

W przedmiarze brak pozycji dot. montażu łąw i stopni kominiarskich Proszę o dodanie do przedmiaru odpowiedniej pozycji.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się montażu łąw ani stopni kominiarskich;

Pytanie 3:


W poz. 17d2 przedmiaru robót zastosowano jako podstawę KNNR 2 0604-02. Proszę o zmianę podstawy na KNR AT-09 0103-02.

Odpowiedź:


W pozycji przedmiaru robót, o którym mowa w pytaniu Wykonawcy, zmienia się podstawę wyceny na KNR AT-09 0103-02, uwzględniającą przybicie kontrłat oraz dodatkowo usuwa się pozycję poprzedzającą 16d.2 (Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm).


Ww. zmiany Zamawiający uwzględni w przedmiarze robót: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Mrzyglódka”, poprzez jego ujednoczenie. Przedmiar w pliku o nazwie „OSP Mszyglódka - przedmiar ujednoczony” z rozszerzeniem .pdf i .ath zostanie zamieszczony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszków w zakładce PRZETARGI/Ogłoszenia o przetargach, w przedmiotowym ogłoszeniu.

Sporządzili:

Piotr Zaczkowski (pod względem ustawy Pzp) 

Mirosław Cybul (pod względem merytorycznym)

Jacek Knoff (pod względem merytorycznym) 

Sprawdził: Andrzej Hagno 

BURMISTRZ

Włodzimierz Żak 