

DT/1031/19

Myszków, 11-XII-2019

Burmistrz MYSZKOWA
42-300 MYSZKÓW
ul. T. Kościuszki 26

dotyczy: **zmiany** warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej – Myszków-Mrzyglód,
ul. Paderewskiego (dz. nr ewid. 941/1, 288/1, 289) – II etap

W odpowiedzi na Pana pismo, znak: IM.7011.47.1.2019.KCh z dnia 5 grudnia 2019 r. (data wpływu: 6-XII-2019) niniejszym **zmieniamy warunki techniczne** (DT/1031/19 z dnia 18 listopada 2019 r.) dla zadania pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ulica Paderewskiego (Myszków-Mrzyglód) - II etap** w następujący sposób:

- istniejące zapisy:

1. Zaprojektować w pasie drogowym ulicy Paderewskiego (dz. nr ewid. 941/1) – od wysokości działki o nr ewid. 1013/15 (za Placem Sportowym) do skrzyżowania z ulicami: Projektowaną / ks. prał. Z. Skrzeka – wodociąg rozdzielczy z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16 lub z żeliwa sferoidalnego (orientacyjna długość ok. 385 m).
11. Należy uzyskać pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. p/poż. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie w zakresie przedmiotowej inwestycji.

- zastępuje się zapisami:

1. Zaprojektować w pasie drogowym ulicy Paderewskiego (dz. nr ewid. 941/1, 288/1, 289) – od wysokości działki o nr ewid. 1013/15 (za Placem Sportowym) do wysokości zabudowań pod adresem: „Paderewskiego 96C” – wodociąg rozdzielczy z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16 lub z żeliwa sferoidalnego (orientacyjna długość ok. 785 m).
11. Należy uzyskać pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. p/poż. w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Pozostała treść warunków technicznych DT/1031/19 pozostaje nadal w mocy.

PROJEKT

mgr inż. Ryszard Karcz