

DT/.../20

Myszków, 14-I-2020

***Burmistrz MYSZKOWA***  
***42-300 MYSZKÓW***  
***ul. Kościuszki 26***

dotyczy: aneksu do zmiany warunków technicznych (DT/1121/19) rozbudowy sieci wodociągowej – Myszków-Mrzygłód, ul. Paderewskiego (dz. nr ewid. 941/1, 288/1, 289) – II etap

W nawiązaniu do uzgodnień zawartych z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Myszkowa niniejszym aneksujemy zmieniane warunki techniczne (pismo, znak: DT/1121/19 z dnia 11-XII-2019 r.) dla zadania pn. ***Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Paderewskiego (Myszków-Mrzygłód) - II etap*** – w następujący sposób:

- do punktu 1. zmienionych warunków technicznych o treści:

„Zaprojektować w pasie drogowym ulicy Paderewskiego (dz. nr ewid. 941/1, 288/1, 289) – od wysokości działki o nr ewid. 1013/15 (za Placem Sportowym) do wysokości zabudowań pod adresem: „Paderewskiego 96C” – wodociąg rozdzielczy z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16 lub z żeliwa sferoidalnego (orientacyjna długość ok. 785 m).”

- do daje się następujący zapis:

„Od projektowanego wodociągu przewidzieć jedno odejście w ul. Projektowaną włącznie ze spięciem z planowanym tam (odrębnym opracowaniem) odcinkiem sieci wodociągowej oraz drugie odejście (Ø 160 mm) w ul. ks. prałata Z. Skrzeka z wyjściem poza pas drogowy ul. Paderewskiego.”

Pozostałe zapisy wydanych przez nas wcześniejszych dokumentów w przedmiotowej sprawie pozostają nadal w mocy.

PROKURENT

*mgr inż. Ryszard Korcz*