



GMINA MYSZKÓW

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urząd@miastomyszkow.pl
NIP 577-19-52-646 REGON 151398497

ZP.271.15.2020.PZ

Myszków, dn. 20.05.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
ZP. 271.15.2020.PZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Kozięglowskiej”.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej w skrócie „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawców do SIWZ oraz udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do przetargu jest kilka nieścisłości w dokumentacji technicznej:

- wg Naszej oceny w dokumentacji brak jest prawidłowej sylwetki słupa oświetleniowego linii napowietrznej oraz linii kablowej, w dokumentacji widnieje sylwetka słupa nie odpowiadająca linii napowietrznej oraz kablowej przedstawionej w dokumentacji projektowej, prosimy o przedstawienie prawidłowej sylwetki pokazującej sposób montażu linii napowietrznej oraz sposobu wejścia kabla na słup oświetleniowy,
- w jaki sposób połączyć linie napowietrzną i kablową z oprawami LED, przedstawiona sylwetka słupa nie zawiera żadnych z tych informacji.

Odpowiedź:

Przedstawiona sylwetka słupa oświetleniowego przedstawia sposób zamocowania oprawy, natomiast połączenie jej z linią zarówno kablową jak i napowietrzną zostało przedstawione w sposób opisowy w pkt. 5.4.1.4. oraz 5.4.2. projektu budowlanego oraz w pkt. 4.4.1.4. oraz 4.4.2. projektu wykonawczego. Połączenie to jest rozwiązaniem typowym szczegółowo rozrysowanym w wymienionym w pkt. 4.1.2. Podstawa opracowania katalogu pochodzi z wykonanego przez Energolinę w Poznaniu - Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami samonośnymi o powłoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25÷120mm² na żerdziach wirowanych i ŻN (LnNn).

Sporządzili:

Piotr Zaczkowski (pod względem ustawy Pzp),

Radosław Haluk (pod względem merytorycznym),

Sprawdzili:

Andrzej Hagno (pod względem ustawy Pzp),

BURMISTRZ

Włodzimierz Żak