



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W MYSZKOWIE

42-300 MYSZKÓW
UL. OKRZEI 140



NIP: 577-17-76-416; REGON: 151514584

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS - NR KRS: 107524
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 21.269.700,00 zł

tel. 034/313-20-11, tel/fax. 034/313-37-10, e-mail: sekretariat@zwiko-myszkow.pl, www.zwiko-myszkow.pl

DT/A032/19 **Urząd Miasta Myszków**

Myszków, 18-XI-2019

Wpłynęło dnia **2019 -11- 21**

Burmistrz MYSZKOWA
42-300 MYSZKÓW
ul. Kościuszki 26

117

L. dz. zca.
podpis

dotyczy: warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej – Myszków-Nowa Wieś, ul. Słowicza (dz. nr ewid. 2057/11)

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 7 listopada 2019 r. (data wpływu: 12-XI-2019 r.) niniejszym podajemy następujące warunki techniczne dla zadania pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Słowicza (Myszków-Nowa Wieś):**

1. Zaprojektować w pasie drogowym ulicy Słowiczej (dz. nr ewid. 2057/11) – od skrzyżowania z ulicą Bocianią do skrzyżowania z ulicą Słowackiego – wodociąg rozdzielczy z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16 lub z żeliwa sferoidalnego (orientacyjna długość ok. 135 m).
2. Projekt opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych z pełną inwentaryzacją geodezyjną istniejącego uzbrojenia, a jeżeli jest jednocześnie planowana budowa lub przebudowa drogi, to na bazie uzgodnionego przez właściwy urząd opracowania drogowego.
3. Przewód usytuować w pasie drogowym ulicy – stosownie do uzgodnień z jej zarządcą/właścicielem.

W przypadku prowadzenia wodociągu w terenie nie będącym własnością inwestora należy uzyskać i zamieścić w projekcie:

- oryginalne zgody na wykonanie wykopów i ułożenie przewodów na terenie prywatnym,
 - oświadczenia właścicieli gruntów o zapewnieniu dojazdów do sieci wodociągowej celem prowadzenia bieżących prac eksploatacyjnych,
 - zobowiązanie się właścicieli do pozostawienia pasa techniczno-eksploatacyjnego nad siecią wodociągową, gdzie będzie obowiązywał zakaz sadzenia trwałej zieleni i lokalizacji obiektów kubaturowych,
 - deklaracje przeniesienia powyższych zobowiązań na ewentualnych nabywców lub spadkobierców posesji
- (wyżej wymienione zgody, oświadczenia, deklaracje winny być potwierdzone własnoręcznymi podpisanymi oraz numerami dowodów osobistych osób zainteresowanych).
4. Wodociąg ułożyć na głębokości ok. 1,80 m p.p.t.
 5. Projektowany wodociąg w ul. Słowiczej włączyć do istniejących wodociągów: Ø 110/80 mm (PE) w ulicy Bocianiej oraz Ø 150 mm (PVC) w ulicy Słowackiego.
 6. Bezpośrednio za punktami włączeń przewidzieć zasuwy sieciowe.
 7. Na trasie projektowanego wodociągu uwzględnić odpowiednią ilość hydrantów p/poż. – stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 8. Dla projektowanych hydrantów oczekiwane są następujące wymagania:
 - nadziemne (w wyjątkowym przypadku podziemne – gdyby dany hydrant kolidował z ciągiem jezdnym lub pieszym),
 - odporne na korozję,
 - z podwójnym zamknięciem, zabezpieczającym przed niekontrolowanym wyciekami wody w wypadku złamania / uszkodzenia,
 - posiadające atest PZH oraz świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej,

- część nadziemna hydrantu winna być zabezpieczona farbami epoksydowymi odpornymi na promieniowanie UV,
 - wyposażone w zabezpieczenie przed kradzieżą wody.
9. Na całej długości projektowanego wodociągu przymocować do rury PE drut miedziany o przekroju nie mniejszym jak 2,5 mm² lub taśmę ostrzegawczą z wkładką metaliczną.
 10. Spięcie projektowanego wodociągu z istniejącą siecią winno być wykonane pod nadzorem pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie.
 11. Należy uzyskać pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. p/poż. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowe warunki są podstawą opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę ww. wodociągu. Warunki są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Przynajmniej dwa egzemplarze dokumentacji technicznej zawierające pozytywną opinię *Narady koordynacyjnej w sprawie uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy Starości Myszkowskim* należy przedłożyć w naszym Zakładzie w celu uzyskania branżowego uzgodnienia.

Warunkiem rozpoczęcia robót określonych w dokumentacji jest złożenie przez Inwestora w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w Wydziale Architektury i Budownictwa pisemnego zgłoszenia budowy wodociągu oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W trakcie prowadzenia ww. prac należy zgłaszać do odbioru częściowego – na otwartym wykopie – roboty zanikające.

PROJEKT
mgr inż. Ryszard Kercz

Sporządził: R.L.

R.L.