

Zamawiający
Zespół Szkół Publicznych nr 2
im Jana Pawła II
42-300 Myszków
ul. Jaworznicka 34

ZSP 2/1/2012
(nr ref. postępowania)

Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 181232-2012 z dnia 31.05.2012r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:

Wymiana okien na PCV w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 im. Jana Pawła II w
Myszkowie, ul. Jaworznicka 34.

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie: Poz. 5 przedmiaru wskazuje na konieczność zastosowania w nowych oknach profili PCV (poszerzeń) zwiększających szerokość ram okiennych. Proszę o wyjaśnienie czym to jest podyktowane oraz czy będzie to wymóg niezbędny dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, gdyż zastosowanie tego rozwiązania podwyższa zdecydowanie koszt stolarki.

Odpowiedź:

Zwiększenie szerokości ram okiennych podyktowane jest zachowaniem węgarów okiennych przy wymianie okien. Zamawiający dopuszcza jednak inne równoważne rozwiązania w porównaniu do pozycji nr 5 przedmiaru robót .

Pytanie nr 2

W celu prawidłowej i jednakowej przez wszystkich oferentów kalkulacji ceny proszę o podanie funkcji otwierania okien.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie w załączeniu przedstawiamy rysunek określający schemat otwierania okien.

Uwaga : Zmiana terminu składania ofert do dnia 19-06-2012r. do godz. 12:00

BZP Nr 199198 z dnia 13-06-2012r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Do wiadomości:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.
2. Strona internetowa
3. a/a.

-Aldona Zygier-

.....
(Dyrektor/Kierownik Zamawiającego)