



# GMINA MYSZKÓW

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26  
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29  
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl  
NIP 577-19-52-646 REGON 151398497

Sprawa nr ZP.271.17.2013

Myszków, dnia 07.06.2013r.

## Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie”.

## TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI

W nawiązaniu do art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawców do SIWZ i udziela stosownych wyjaśnień:

### Pytanie 1:

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ), zwracamy się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

*Wg projektu wykonawczego Architektury - Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wymaga się, aby jedno górne skrzydło okna PCV było otwierane z poziomu podłogi. Na załączonych zestawieniach stolarki oraz w przedmiarze robót brak tej informacji. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy powyższe należy ująć w wycenie? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres robót z wskazaniem ilości jednostek do wyceny.*

### Odpowiedź:

W kalkulacji ceny ofertowej (kosztorysie ofertowym), sporządzonej na podstawie pozycji przedmiarowej nr 73 (część architektoniczna):

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
73	KNR 0-19 1023/11	Zabudowa okien aluminiowych zewnętrznych z szybą bezpieczną, o współczynniku Uk 1,1 W/m <sup>2</sup> xK. Izolacyjność akustyczna Rw 32 dB z obróbką osadzenia, o powierzchni 19,42m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	135,94

należy uwzględnić montaż mechanizmu umożliwiającego otwarcie górnego skrzydła z poziomu podłogi pomieszczenia w ilości 2szt. na 1 okno, tj. 2szt. x 7 okien = 14szt. (zgodnie z opisem na rysunku nr 14 „drzwi i okna – segment E” - projektu budowlanego i projektu wykonawczego branży architektonicznej).

W kalkulacji ceny ofertowej (kosztorysie ofertowym), sporządzonej na podstawie pozycji przedmiarowej nr 76 (część architektoniczna):

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
76	KNR 0-19 1023/11	Zabudowa okien z tworzywa sztucznego o powierzchni ponad 2,0m <sup>2</sup> z nawiewnikami higrosterowanymi 2szt./okno. Szyba o współczynniku Uk 1,1 W/m <sup>2</sup> xK. Izolacyjność akustyczna Rw 32 dB z obróbką osadzenia.	m <sup>2</sup>	944,99

należy uwzględnić montaż mechanizmu umożliwiającego otwarcie jednego, górnego skrzydła okiennego z poziomu podłogi pomieszczenia w ilości: 237szt. w oknach oznaczonych na rysunkach nr 10, 11,12,13 ,14, 15 i 16 w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym branży architektonicznej symbolami: Ok6, Ok12, Ok10, Ok14, Dz12, Ok16, Ok8, Ok9, Ok13, Ok14.

Z up. Burmistrza  
*Iwona Franelak*  
Z-ca BURMISTRZA

Sporządzili:  
Radosław Haluk  
Andrzej Hagno

*Haluk*

*Hagno*