



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W MYSZKOWIE

42-300 MYSZKÓW
UL. OKRZEI 140



NIP: 577-17-76-416; REGON: 151514584

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS - NR KRS: 107524
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 21.269.700,00 zł

tel. 034/313-20-11, tel/fax. 034/313-37-10, e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl, www.zwik-myszkow.pl

DT/1631/19 **Urząd Miasta Myszków**

Myszków, 18-XI-2019

Wpłynęło 2019 -11- 21
dnia

Burmistrz MYSZKOWA
42-300 MYSZKÓW
ul. Kościuszki 26

L. dz. zcał.
podpis

dotyczy: warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej – Myszków-Mrzyglód,
ul. Paderewskiego (dz. nr ewid. 941/1) – II etap

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 7 listopada 2019 r. (data wpływu: 12-XI-2019 r.) niniejszym podajemy następujące warunki techniczne dla zadania pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Paderewskiego (Myszków-Mrzyglód) - II etap:**

1. Zaprojektować w pasie drogowym ulicy Paderewskiego (dz. nr ewid. 941/1) od wysokości działki o nr ewid. 1013/15 (za Placem Sportowym) do skrzyżowania z ulicami: Projektowaną / ks. prał. Z. Skrzeka – wodociąg rozdzielczy z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16 lub z żeliwa sferoidalnego (orientacyjna długość ok. 385 m).
2. Projekt opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych z pełną inwentaryzacją geodezyjną istniejącego uzbrojenia, a jeżeli jest jednocześnie planowana budowa lub przebudowa drogi, to na bazie uzgodnionego przez właściwy urząd opracowania drogowego.
3. Przewód usytuować w pasie drogowym ulicy – stosownie do uzgodnień z jej zarządcą/właścicielem.

W przypadku prowadzenia wodociągu w terenie nie będącym własnością inwestora należy uzyskać i zamieścić w projekcie:

- oryginalne zgody na wykonanie wykopów i ułożenie przewodów na terenie prywatnym,
- oświadczenia właścicieli gruntów o zapewnieniu dojazdów do sieci wodociągowej celem prowadzenia bieżących prac eksploatacyjnych,
- zobowiązanie się właścicieli do pozostawienia pasa techniczno-eksploatacyjnego nad siecią wodociągową, gdzie będzie obowiązywał zakaz sadzenia trwałej zieleni i lokalizacji obiektów kubaturowych,
- deklaracje przeniesienia powyższych zobowiązań na ewentualnych nabywców lub spadkobierców posesji

(wyżej wymienione zgody, oświadczenia, deklaracje winny być potwierdzone własnoręcznymi podpisami oraz numerami dowodów osobistych osób zainteresowanych).

4. Wodociąg ułożyć na głębokości ok. 1,80 m p.p.t.
5. Projektowany wodociąg w ul. Paderewskiego (II etap) spiąć z końcówką projektowanego wcześniej w tej ulicy wodociągu, przewidzianą na wysokości działki o nr ewid. 1013/15.
6. Bezpośrednio za punktem spięcia przewidzieć zasuwę sieciową.
7. Na trasie projektowanego wodociągu uwzględnić odpowiednią ilość hydrantów p/poż. – stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.
8. Dla projektowanych hydrantów oczekiwane są następujące wymagania:
 - nadziemne (w wyjątkowym przypadku podziemne – gdyby dany hydrant kolidował z ciągiem jezdnym lub pieszym),
 - odporne na korozję,
 - z podwójnym zamknięciem, zabezpieczającym przed niekontrolowanym wyciekami wody w wypadku złamania / uszkodzenia,

- posiadające atest PZH oraz świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowozarowej,
 - część nadziemna hydrantu winna być zabezpieczona farbami epoksydowymi odpornymi na promieniowanie UV,
 - wyposażone w zabezpieczenie przed kradzieżą wody.
9. Na całej długości projektowanego wodociągu przymocować do rury PE drut miedziany o przekroju nie mniejszym jak 2,5 mm² lub taśmę ostrzegawczą z wkładką metaliczną.
 10. Spięcie projektowanego wodociągu z istniejącą siecią winno być wykonane pod nadzorem pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie.
 11. Należy uzyskać pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. p/poż. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowe warunki są podstawą opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę ww. wodociągu. Warunki są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Przynajmniej dwa egzemplarze dokumentacji technicznej zawierające pozytywną opinię *Narady koordynacyjnej w sprawie uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy Staroście Myszkowskim* należy przedłożyć w naszym Zakładzie w celu uzyskania branżowego uzgodnienia.

Warunkiem rozpoczęcia robót określonych w dokumentacji jest złożenie przez Inwestora w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w Wydziale Architektury i Budownictwa pisemnego zgłoszenia budowy wodociągu oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W trakcie prowadzenia ww. prac należy zgłaszać do odbioru częściowego – na otwartym wykopie – roboty zanikające.

PRACOWNIK
mgr inż. Ryszard Kercz

Sporządził: R.L.

R.L.